

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Фаленского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пер. Нефтяной, 11, п. Фаленки, 612500, тел. 2-16-88 (код 83332)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 24/1/1-2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МКОУ СОШ п. Фаленки Фаленского района Кировской области,
Директору МКОУ СОШ п. Фаленки Фаленского района Кировской области
Шулятниковой О.В.**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Фаленского района по пожарному надзору Чиркова А.Г. № 24 от «14» апреля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "28" апреля 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа "12" мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час проведена проверка государственным инспектором Фаленского района по пожарному надзору Наговицыным Р.А. зданий МКОУ СОШ п. Фаленки по адресу п. Фаленки ул. Воробьева 13 и помещений интерната по адресу п. Фаленки ул. Первомайская 23 совместно с директором Шулятниковой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует покрытие пола с пожарной опасностью не выше КМ2 в спальнях помещений интерната по адресу п. Фаленки ул. Первомайская 23.	ст. 1, 37 ФЗ № 69-ФЗ, п. 7 ст.134 ФЗ №123-ФЗ	до 01.04.2017	
2.	Отсутствует система оповещения людей о пожаре в помещениях гаража здания котельной по адресу п. Фаленки ул. Воробьева 13	ст. 1, 37 ФЗ № 69-ФЗ, ст.151 ФЗ №123-ФЗ, п. 5.1 НПБ 104-03	до 01.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Фаленского
района по пожарному надзору Наговицын Р.А.

« 12 » мая 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Шулятникова
(подпись)

Директор МКОУ СОШ п. Фаленки

Шулятникова Ольга

Викторовна

(фамилия, инициалы)

« 12 » мая 2016 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров 610035
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.